

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1090006

**Výrobek:** Schodišťový spínač

**Typ:** MQA-16-100-A230, MQB-16-16-100-A230

**Jmenovité hodnoty:** 16 A, AC 250 V, IP 20

**Objednavatel:** OEZ s. r. o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Výrobce:** OEZ s. r. o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 803314-01/01 ze dne: 21.11.2008**

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**

ČSN EN 60669-1:03 ed.2+A1:03+1:05+2:05+3:08+Z1:08 čl.8,9,10,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,26,27;

ČSN EN 60669-2-1:05 ed. 3+1:08 čl.101;

ČSN EN 61812-1:98+A11:99 čl.6 3,6.4,6.4.1.2,6.4.1.3,6.12,6.4.2,6.5,6.8,5.2,5.3,7,7.2,6.11

Certifikát byl vydán na základě smlouvy č. 803314 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.1.2012

15.1.2009

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna  
Manažer pro certifikaci a inspekce

razítko



803314-01