

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

CERTIFIKÁT

č.: 1090457

Výrobek: Motorový pohon

Typ: MP-BD-X110, MP-BD-X230, MP-BD-X110P, MP-BD-X230P

Jmenovité hodnoty: 220 V DC, 230 V AC, 50 Hz, 0,4 A

Objednavatel: O EZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: O EZ s. r. o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 902023-01/01 ze dne: 19.05.2009

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60947-1 ed.4:2008 čl.7.2.1.2,7.2.3.1,8.3.3.7.1,5.2,7.1.2.2,
ČSN EN 60947-2 ed.3:2007 čl.7.2.1.1.5,8.3.3.3.3.

Certifikát byl vydán na základě smlouvy č. 902023 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.5.2012

2.6.2009

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



902023-01