

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1090745

Výrobek: Oceloplastové rozvodnice

Typ: RZA 12N, RZA 24N, RZA 36N, RZA 48N

Jmenovité hodnoty: AC 400 V, 50 Hz, IP 30, IK 07

Objednavatel: OEZ s. r. o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s. r. o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 903184-01/01 ze dne: 20.08.2009

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02,

ČSN EN 60439-1 ed. 2:00+A1:04+1:08 čl. 4, 5, 5.3, 8.2.2, 8.2.4.1b), 8.2.7, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.15,

ČSN 35 7030:72 čl. 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 81,

ČSN EN 62208:04 čl. 6.2, 9.9, 9.10, 9.7, 8.6, 6.1, 9.2, 9.6, 9.8.1, 9.8.2, 9.8.3, 9.5, 9.3

Certifikát byl vydán na základě smlouvy č. 903184 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.8.2012

4.9.2009

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



903184-01