



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / CE DECLARATION OF CONFORMITY
Číslo / No. : 433701/0805

My / We, OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že
declare on our own responsibility that

Výrobek: Proudové chrániče (6 kA)
Product: Residual current circuit breakers (6 kA)

Typ / Type: OFE

Příslušenství / Accessory:

je ve shodě s následujícími normami:
complies with the following standards:

České normy / Czech standards	Evropské normy / European standards
ČSN EN 61008-1:05ed.2	EN 61008-1 - including amendments
ČSN EN 61009-2-1:97+A11:99	EN 61009-2-1 - including amendments
ČSN EN 60947-5-1:05ed.2+1:05	EN 60947-5-1 - including amendments

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV)
and the following government regulations (NV), as amended

NV 17/2003 Sb. v platném znění NV 616/2006 Sb. v platném znění	2006/95/ES - including amendments 2004/108/ES - including amendments
---	---

Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika
zkoušel / certifikoval daný výrobek a vydal:
tested / certified the product and issued:

EZU Certifikát / EZU Certificate: 1080416 ze dne 24.04.2008
EZÚ zkušební protokol / EZU test report: 801277-01/01 ze dne 18.04.2008

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 08
Last two digits of the year in which the CE mark was placed on the product:

Místo vydání: Letohrad
Place of issue:
signature:

Zástupce výrobce a podpis:
Manufacturer's representative and

Ing. Jaroslav Toman

Datum vydání: 19.05.2008
Date of issue:

Funkce: generální ředitel
Position: general director

OEZ.

OEZ s. r. o.
Šedivská 339, Letohrad 561 51
Česká republika
IČO: 49810146, DIČ: CZ49810146